



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

г. Гулькевичи  
(место составления акта)

«18» августа 2016 г.  
(дата составления акта)  
16 часов 00 минут  
(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 97-24-24**

По адресу/адресам:

Юридический адрес: 352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Привокзальная, 59, уч. 1.

Фактический адрес: 352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Привокзальная, 59, уч. 1.

Место (а) фактического осуществления деятельности: 352190, Краснодарский край, г.

Гулькевичи, ул. Привокзальная, 59, уч. 1.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «04» мая 2016 г. № 3160-Р, выданного руководителем Северо - Кавказского управления Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору В.И. Сергеевым

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Гулькевичский комплексный центр реабилитации инвалидов» (ГБУСОКК «Гулькевичский КЦРИ»).**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 26.07.2016г. и 18.08.2016г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо - Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки): 22.06.2015г., 15-00

Директор ГБУСОКК «Гулькевичский КЦРИ» **Рошина Светлана Степановна** (приказ № 358-л от 16.09.2018г.)

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

**Не требуется**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)





Лицо (а), проводившее проверку:

**Главный государственный инспектор Гулькевичского отдела по надзору за электроустановками потребителей Колесниченко Сергей Николаевич.**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

**Директор ГБУСОКК «Гулькевичский КЦРИ» Рощина Светлана Степановна**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: не выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов).

Первое обязательное энергетическое обследование проведено в 2012г., паспорт № ГЭ-0115/БДЖ/2445-2012/023/0007, действующая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности утверждена 30.11.2012г.

В соответствии со ст. 29.1 Федерального закона № 35-ФЗ от 26.03.2003г. «Об электроэнергетике» в редакции Федерального закона № 307-ФЗ от 03.11.2015г. Федеральный государственный энергетический надзор в отношении ГБУСОКК «Гулькевичский КЦРИ» не осуществляется.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): НЕТ

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): НЕТ

нарушений не выявлено: нарушения не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: копия акта разграничения балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию с ОАО «Гулькевичгорэлектро» от 04.09.2006г б/н.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор  Колесниченко С. Н.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

**Директор ГБУСОКК «Гулькевичский КЦРИ» Рощина Светлана Степановна**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» августа 2016 г.

  
(подпись)

